



**RUMAH SAKIT UMUM
KOTA TARAKAN**

Nomor SOP	000.8.3.3/270.A / RSUKT - KESLING/2024
Tgl Pembuatan	08 Mei 2019
Tgl Revisi	01 September 2024
Tgl Pengesahan	01 September 2024
Disahkan oleh	Direktur RSUD Kota Tarakan,  dr. Joko Hariyanto, M.M Pembina Tk. I / IVb NIP. 197611112005021002
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Nama SOP PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN INSTALASI AIR BERSIH

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 2. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan	1. Sanitarian Penyelia RSUKT 2. Sanitarian Muda RSUKT 3. Tim IPSRS
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Instalasi Kesling dan IPSRS	1. Botol 2. Korek 3. Box Sampel
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Dapat terjadinya infeksi nosocomial yang disebabkan oleh kualitas air yang tidak memenuhi syarat 2. Melakukan pengukuran sisa clor secara rutin	Ceklist

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
		Sanitarian	IPSRS	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2		3	4	5	6	7
1.	Sumber air untuk kebutuhan rumah sakit disupplay dari PDAM,PAH dan dari sumur bor melalui water treatment untuk semua ruangan oleh Sanitarian			1. Sumber air dari PDAM,PAH dan dari sumur bor 2. Water Treatment	7 hari seminggu	Water Treatment	
2.	Water Treatment yang dikelola oleh Sanitarian berupa Air bersih untuk operasional rumah sakit ditampung di dalam bak penampungan induk (reservoir) kemudian dipompakan secara otomatis ke roof tank			1. Water Treatment 2. Air bersih di dalam reservoir	24 jam, 7 hari seminggu	Air bersih di dalam reservoir	
3.	Sanitarian menampung air dalam reservoir ke dalam profil dan filter terlebih dahulu sebelum disalurkan			1. Air bersih di dalam reservoir 2. Air dalam profil yang telah difilter	3 hari	Air dalam profil yang telah difilter	
4.	Air dalam profil yang telah difilter akan dialirkan ke semua ruangan yang ada dilakukan secara grafitasi dan pemompaan oleh Petugas IPSRS			1. Air dalam profil yang telah difilter 2. Pompa air ke semua ruangan	24 jam	Pompa air ke semua ruangan	
5.	Petugas IPSRS melakukan pengecekan ketersediaan air setiap hari			1. Pompa air ke semua ruangan 2. Laporan ketersediaan air setiap hari	3 kali sehari	Laporan ketersediaan air setiap hari	
6.	Kuantitas yang ada dapat memenuhi kebutuhan air pasien,karyawan dan pengunjung 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu			1. Laporan ketersediaan air setiap hari 2. Laporan kuantitas kebutuhan air	24 jam, 7 hari seminggu	Laporan kuantitas kebutuhan air	